

REQUISIÇÃO DE COMPRAS: 2196 / 2026

Dotação Orçamentária: 03.01.01.17.5123001.1011.44903000 Ficha 12 - Compra Direta - itens fracassados

Tipo de Requisição: Compra Direta Data 01/07/2026
Destin. da Entrega: Almoxarifado Central - Vila Avaí
Endereço: Rua Tangará, nº 540 - Vila Avaí, Indaiatuba / SP - CEP 13333-230
Aplicação: 15001 HIDROMETRIA/FISCALIZAÇÃO
Natureza do Produto: AQUISIÇÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E OUTRO DE MEDIÇÃO,
Objeto / Justificativa: A contratação proposta visa à aquisição, por meio de compra direta, de hidrômetros velocimétricos de vazões diferenciadas (Itens 3, 4 e 5, remanescentes do Pregão nº 26/2026). A solução final é viabilizar a substituição programada e imediata desses medidores ineficientes, restabelecendo a regularidade do parque de medição da Autarquia.
Previsão de Gasto no Exercício: 28.750,00
Forma de Entrega: Até 30 dias após a emissão do Pedido de Empenho de acordo com a proposta comercial.

Item	Produto	Quant.	Unid.	Descrição	Vi. Anterior
1	57.0089	20	un	HIDROMETRO VELOCIMETRICO MULTIJATO Q3 6,3 R80 DN25x260MM; VAZAO MAXIMA (Q4): 7,875 M³ / HORA; CUPULA DE VIDRO; DIAMETRO NOMINAL 25MM (1"). - diametro nominal 25mm (1") - vazao maxima (q4): 7,875 m³ / hora - vazao nominal (q3): 6,3 m³ / hora - vazao de transicao (q2): 0,126 m³ / hora - vazao minima (q1): 0,07875 m³ / hora - ranger 80 - inicio de funcionamento de 20 l/hora; - transmissao magnetica - blindagem magnetica que evite a acao de campos magneticos externos (classe I) - reljoaria tipo seca (ip68) - cupula de vidro - reljoaria plana e fixa - pre equipado para saida de pulso indutiva - mostrador deve apresentar fundo na cor branca, algarismos indicadores de m³ na cor preta e ponteiros de submultiplos de litros na cor vermelha; - temperatura maxima de trabalho 50°C - pressao maxima de trabalho 16 bar - seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaca - carcaca fabricada em latao (minimo 60% de cobre), com pintura epoxi na cor azul - comprimento 260 mm sem conexoes - gravar a sigla "saaei" e o numero de serie do medidor no anel de fechamento - com conexao em latao (porcas, tubetes e guarnicoes) - aprovacao de modelo junto ao inmetro - fabricacao e ensaios de acordo com todas as normas/portarias vigentes 155:2022, nbr 5426:1985, nbr 8194:2015, nbr 16043; nbr 15538/14 - certificacao iso 9001:2015 e abnt nbr iso/iec 17025:2017.	0,00
2	57.0088	20	un	HIDROMETRO VELOCIMETRICO MULTIJATO Q3 10 R80 DN25x260MM; VAZAO MAXIMA (Q4): 12,5 M³ / HORA; CUPULA DE VIDRO; DIAMETRO NOMINAL 25MM (1"). - diametro nominal 25mm (1") - vazao maxima (q4): 12,5 m³ / hora - vazao nominal (q3): 10 m³ / hora - vazao de transicao (q2): 0,200 m³ / hora - vazao minima (q1): 0,125 m³ / hora - ranger 80 - inicio de funcionamento de 15 l/hora; - transmissao magnetica - blindagem magnetica que evite a acao de campos magneticos externos (classe I) - reljoaria tipo seca (ip68) - cupula de vidro - reljoaria plana e fixa - pre equipado para saida de pulso indutiva - mostrador deve apresentar fundo na cor branca, algarismos indicadores de m³ na cor preta e ponteiros de submultiplos de litros na cor vermelha; - temperatura maxima de trabalho 50°C - pressao maxima de trabalho 16 bar - seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaca - carcaca fabricada em latao (minimo 60% de cobre), com pintura epoxi na cor azul - comprimento 260 mm sem conexoes - gravar a sigla "saaei" e o numero de serie do medidor no anel de fechamento	0,00

REQUISIÇÃO DE COMPRAS: 2196 / 2026

Dotação Orçamentária: 03.01.01.17.5123001.1011.44903000 Ficha 12 - Compra Direta - itens fracassados

Tipo de Requisição: Compra Direta Data 01/07/2026
Destin. da Entrega: Almoxarifado Central - Vila Avaí
Endereço: Rua Tangará, nº 540 - Vila Avaí, Indaiatuba / SP - CEP 13333-230
Aplicação: 15001 HIDROMETRIA/FISCALIZAÇÃO
Natureza do Produto: AQUISIÇÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E OUTRO DE MEDIÇÃO,
Objeto / Justificativa: A contratação proposta visa à aquisição, por meio de compra direta, de hidrômetros velocimétricos de vazões diferenciadas (Itens 3, 4 e 5, remanescentes do Pregão nº 26/2026). A solução final é viabilizar a substituição programada e imediata desses medidores ineficientes, restabelecendo a regularidade do parque de medição da Autarquia.

Item	Produto	Quant.	Unid.	Descrição	Vi. Anterior
				- com conexao em latao (porcas, tubetes e guarnicoes) - aprovacao de modelo junto ao inmetro - fabricacao e ensaios de acordo com todas as normas/portarias vigentes 155:2022, nbr 5426:1985, nbr 8194:2015, nbr 16043; nbr 15538/14 - certificacao iso 9001:2015 e abnt nbr iso/iec 17025:2017.	
3	57.0090	8	un	HIDROMETRO VELOCIMETRICO MULTIJATO Q3 16 R80 DN40x300MM; VAZAO MAXIMA (Q4): 20 M³ / HORA; CUPULA DE VIDRO; DIAMETRO NOMINAL 40MM (1.½"). - diametro nominal 40 mm (1.½") - vazao maxima (q4): 20 m³ / hora - vazao nominal (q3): 16 m³ / hora - vazao de transicao (q2): 0,320 m³ / hora - vazao minima (q1): 0,200 m³ / hora - ranger 80 - inicio de funcionamento de 35 l/hora; - transmissao magnetica - blindagem magnetica que evite a acao de campos magneticos externos (classe I) - relojoaria tipo seca (ip68) - cupula de vidro - relojoaria plana e fixa - pre equipado para saida de pulso indutiva - mostrador deve apresentar fundo na cor branca, algarismos indicadores de m³ na cor preta e ponteiros de submultiplos de litros na cor vermelha; - temperatura maxima de trabalho 50°C - pressao maxima de trabalho 16 bar - seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaca - carcaca fabricada em latao (minimo 60% de cobre), com pintura epoxi na cor azul - comprimento 300 mm sem conexoes - gravar a sigla "saaei" e o numero de serie do medidor no anel de fechamento - com conexao em latao (porcas, tubetes e guarnicoes) - aprovacao de modelo junto ao inmetro - fabricacao e ensaios de acordo com todas as normas/portarias vigentes 155:2022, nbr 5426:1985, nbr 8194:2015, nbr 16043; nbr 15538/14 - certificacao iso 9001:2015 e abnt nbr iso/iec 17025:2017.	0,00

Declaramos para fins de atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta despesa está contida no PPA 2026 a 2029 e LDO 2026, através da dotação ficha nº 12, Programa nº 3001, Atividade/Projeto nº 1011

Declaramos para efeito de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta despesa não ocasiona impacto Financeiro/Orçamentário, por não se tratar de criação, expansão ou aperfeiçoamento governamental.

Gestor

Responsável pela demanda