

REQUISIÇÃO DE COMPRAS:

3290 / 2026

Eng. Sandro de A. L. Corai
Superintendente
SAAE

Dotação Orçamentária: 03.01.01.17.5123001.2001.33903000 Ficha 22 - COMPRA DIRETA - Material de consumo (setor)

Tipo de Requisição: Compra Direta

Data 22/09/2026

Destin. da Entrega: Almojarifado Central - Vila Avai

Endereço: Rua Tangará, nº 540 - Vila Avai, Indaiatuba / SP - CEP 13333-230

Aplicação: 8002 TI INFRAESTRUTURA E REDES

Natureza do Produto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONSUMO)

Objeto / Justificativa: Aquisição de estabilizador de tensão de 2 kVA, entrada e saída 220 V, com mínimo de 04 (quatro) tomadas de 20 A, padrão NBR 14136, destinado à proteção da incubadora instalada no laboratório da ETA 3 do SAAE Indaiatuba. A ocorrência de falhas ou danos na incubadora poderá prejudicar as atividades laboratoriais realizadas na ETA 3, com possíveis reflexos na continuidade das operações da unidade. Dessa forma, torna-se necessária a adoção de medida preventiva destinada a reduzir os efeitos decorrentes das instabilidades da rede elétrica sobre o equipamento.

Previsão de Gasto no Exercício: 700,00

Forma de Entrega: Entregar no SAAE da Vila Avai após aprovação, ETA I, Rua Tangará, 540, Vila Avai, Indaiatuba/SP, CEP: 13.333-230.

Item	Produto	Quant.	Unid.	Descrição	Vi. Anterior
1	26.0812	1	un	ESTABILIZADOR 2KVA - ENTRADA E SAIDA: 220V - MÍNIMO DE 4 TOMADAS DE 20A - PADRAO NBR 14136 ESTABILIZADOR 2KVA - ENTRADA E SAIDA: 220V - MÍNIMO DE 4 TOMADAS DE 20A - PADRAO NBR 14136 Tipo: Estabilizador eletrônico de tensão Capacidade nominal: Mínimo de 2.000 VA Tensão de entrada: 220 V monofásico Faixa de operação de entrada: Compatível com variação mínima de ±10% da tensão nominal Tensão de saída: 220 V monofásico Regulação da tensão de saída: Máximo de ±5% Frequência: 60 Hz Rendimento: Superior a 95% Proteção contra sobrecorrente: Fusível ou sistema de proteção de desempenho equivalente ou superior Forma de onda: Senoidal Filtro: Filtro de linha e filtragem de harmônicas incorporados Proteção contra sobretensão e surtos: DPS interno ou tecnologia equivalente para proteção contra surtos elétricos Cabo de alimentação: Compatível com corrente de 20 A, padrão brasileiro NBR 14136 Saídas Mínimo de 4 tomadas de 20 A, padrão brasileiro NBR 14136 Condição do equipamento Novo, sem uso, em linha normal de fabricação Alimentação: Compatível integralmente com rede elétrica de 220 V / 60 Hz	0,00

Declaramos para fins de atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta despesa está contida no PPA 2026 a 2029 e LDO 2026, através da dotação ficha nº 22, Programa nº 3001, Atividade/Projeto nº 2001

Declaramos para efeito de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta despesa não ocasiona impacto Financeiro/Orçamentário, por não se tratar de criação, expansão ou aperfeiçoamento governamental.

Paulo Sérgio Granato
Administrador de Redes
Departamento de Informática
Gestor

Reginaldo do Carmo Toledo
Depto. de Informática
SAAE INDAIATUBA
Responsável pela demanda

RECEBEMOS
23 SET 2026
SAAE - COMPRAS